







Schnitt A - A
M = 1:250
Überhöhung = 1.0
387.00 m ü. NHN



1. Verlegung Ableitung DN 400 um Überlaufbauwerk. Verschließen Ablauf DN 1000. Provisorische Überlaufleitung DN 600 zum Graben.
2. Zusammenschluss Stauraumkanal mit Bestand. Entlastungskanal zum RRB mittels Blase verschließen. Entlastungskanal zum verrohrten Graben DN 600.
3. Nach Inbetriebnahme Pumpstation die provisorischen Kanäle und Zulaufleitung Kläranlage entfernen.



Bestehender Mischwasserkanal mit Angabe von Schnittbezeichnung, Nennweite, Material, Schanabstand, Sohlgattete, Rohrschnitthöhe und Fließrichtung
Bestehender Regenwasserkanal mit Angabe von Schnittbezeichnung, Nennweite, Material, Schanabstand, Sohlgattete, Rohrschnitthöhe und Fließrichtung
Geplanter Mischwasserkanal mit Angabe von Schnittbezeichnung, Nennweite, Material, Schanabstand, Sohlgattete, Rohrschnitthöhe und Fließrichtung
Rückbau bestehender Kanal
Grünfläche
Böschungsfäche
Wassergebundene Decke

Anlage: 3.5

#	Provisorische Abkürzung	10.06.2025	S. Weingerter
Index:	Art der Änderung:	Datum:	gezeichnet:
Projekt: Wasserrechtlicher Antrag für die Michwasserentlastung im OT Deimhausen		Vorhabensträger: 	
Markt Höhenwart Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilim		GEMEINSCHAFTSPRÜFUNG	
Planjahr:	Project No.: 2011.107	Markt Höhenwart	
Regenrückhaltebecken	Datum: 14.02.2025		
Plan-Nr./Index GP RRB01	Mutmaßl.: 1.250, 1.100, 1.50	Aufgestellt: V. Dieppold	
Planungsdatum: Geodatenstand:Typische Vermessungseinigung Datum:Flurkarte Stand 02/2022 Gefüßvermessung Stand 02/2019 Spatiumskarte Stufe S-92/2023	Lage-system: UTM 32	gezeichnet: S. Weingerter	
	Höhe-system: m ü. NN (DHN 196)	geprüft: K. Parthl	
Einführer/Vorfluter:  Architekten Bauingenieure Vermessungstechniker Einzelunternehmer		Markt Höhenwart Marktplatz 1 80648 München Tel.: 08943 09-0 Fax: 08943 09-60 post@markt.hohenwart.de	